PANNELLO DI GESTIONE EMERGENZE		
INT.	GM	-
	IE+HV	-
SEG.	GM	01,02
	IE+RA+HV	01,02
	ID	-

PANNELLO DI GESTIONE EMERGENZE		
INT.	GM	-
	IE+HV	-
SEG.	GM	03,04
	IE+RA+HV	03,04
	ID	-

PANNELLO DI GESTIONE EMERGENZE		
INT.	GM	-
	IE+HV	-
SEG.	GM	05,06
	IE+RA+HV	05,06
	ID	-

PANNELLO DI GESTIONE EMERGENZE		
INT.	GM	-
	IE+HV	-
SEG.	GM	07,08
	IE+RA+HV	07,08
	ID	-

REPARTO DI PSICHIATRIA

Considerando la tipologia di pazienti saranno adottate precauzioni specifiche:
- Cassette sitranti dotate di chiusura a chiave; La chiave sarà a disposizione del personale sanitario;
- Estintori collocati su Cassette dotate di chiusura a chiave, ancorché pur piastrana mobile ai lapsesi. La chiave sarà a disposizione del personale sanitario;
- Le porte di U.S. saranno dotate di termoelettromagnetico comandate da RAI per evitare l'uscita indisiderata e saranno dotate di attivazione dell'impianto IRAI i ferme elettromagnetici si agericeranno in automatico

Sgancio percorso protetto CRH_04.05 + filtri CRH_03.06/10 + sbarco CRH_05.05

PANNELLO DI GESTIONE EMERGENZE		
INT.	GM	03,04,15,16
	IE+HV	03,04,10,15,16
SEG.	GM	03,04,15,16
	IE+RA+HV	03,04,10,15,16
	ID	03,04,10,15,16

Sgancio percorso protetto CRH_04.02+ filtri CRH_03.07/11 + sbarco CRH_05.06

PANNELLO DI GESTIONE EMERGENZE		
INT.	GM	05,06,17,18
	IE+HV	05,06,11,17,18
SEG.	GM	05,06,17,18
	IE+RA+HV	05,06,11,17,18
	ID	05,06,11,17,18

Sgancio percorso protetto CRH_04.03+ filtri CRH_03.08/22 + sbarco CRH_05.07

PANNELLO DI GESTIONE EMERGENZE		
INT.	GM	-
	IE+HV	07,08,12,19
SEG.	GM	-
	IE+RA+HV	07,08,12,19
	ID	07,08,12,19

Sgancio percorsi protetti CRH_04.04/08+ filtro CRH_03.09 + sbarco CRH_05.08

PANNELLO DI GESTIONE EMERGENZE		
INT.	GM	01,02,13,14
	IE+HV	01,02,13,14
SEG.	GM	01,02,13,14
	IE+RA+HV	01,02,13,14
	ID	01,02,13,14

PANNELLO DI GESTIONE EMERGENZE		
INT.	GM	-
	IE+HV	-
SEG.	GM	17,18
	IE+RA+HV	17,18
	ID	-

PANNELLO DI GESTIONE EMERGENZE		
INT.	GM	-
	IE+HV	-
SEG.	GM	19
	IE+RA+HV	19
	ID	-

PANNELLO DI GESTIONE EMERGENZE		
INT.	GM	-
	IE+HV	-
SEG.	GM	13,14
	IE+RA+HV	13,14
	ID	-

PANNELLO DI GESTIONE EMERGENZE		
INT.	GM	-
	IE+HV	-
SEG.	GM	15,16
	IE+RA+HV	15,16
	ID	-

CORTE INTERNA A CIELO LIBERO

PORTICO COPERTO

AFF. <100 PERSONE NO ATTIVITA' 65

SUP. <400 mq NO ATTIVITA' 69

PENSILINA DI INGRESSO PARZIALMENTE COPERTA E APERTA LATERALMENTE

SBARCO SCALE P.T. 3M

US P.T. 2M

US P.T. 3M

LEGENDA ANTINCENDIO - VENTILAZIONI

- CAMINO DI ESPULSIONE FUMI (TIPO SHUNT) SINGOLO o DOPPIA - SEZIONE MINIMA INTERNA 0.1 mq
- VENTILAZIONE GENERICA SU PARETE O SERRAMENTO

LEGENDA ANTINCENDIO - COMPARTI E VIE DI ESODO

- LIMITE DI COMPARTIMENTAZIONE REI 120'
- PORTA REI 120'
- LIMITE DI COMPARTIMENTAZIONE REI 90'
- PORTA REI 90'
- LIMITE DI COMPARTIMENTAZIONE REI 60'
- PORTA REI 60'
- LIMITE DI COMPARTIMENTAZIONE REI 30'
- PORTA REI 30'
- XX m — LUNGHEZZA DEL PERCORSO DI ESODO
- XX m — LUNGHEZZA DEL PERCORSO DI ESODO PROGRESSIVO
- PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
- PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
- PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO

IDENTIFICAZIONE PIANO — N° COMPARTO

COMPARTO → CB-02

- ASCENSORE ANTINCENDIO
- ASCENSORE DI SOCCORSO
- CORRIDOIO PROTETTO
- FILTRO AERATO CON CAMINO O VERSO L'ESTERNO
- FILTRO IN SOVRAPPRESSIONE DI ALMENO 30 Pa
- LUOGO SICURO / SCALA A PROVA DI FUMO INTERNA
- SCALA ESTERNA

LEGENDA ANTINCENDIO - IMPIANTI DI ESTINZIONE

- IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA
- NASPO
- ESTINTORE A POLVERE
- LOCALE PROTETTO CON IMPIANTO SPRINKLER
- LOCALE PROTETTO CON IMPIANTO A GAS INERTE O SIMILARE
- ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA

LEGENDA P.G.E.

PANNELLO DI GESTIONE EMERGENZE		
INT.	GM	-
	IE+HV	-
SEG.	GM	-
	IE+RA+HV	-
	ID	-

IMPIANTO DI RIFERIMENTO:
(GM): GAS MEDICALI
(IE): IMPIANTI ELETTRICI
(HV): VENTILANZIONE
(RA): RILEVAZIONE E ALLARME
(ID): IMPIANTI IDRICI

ELENCO COMPARTI A CUI SI FA RIFERIMENTO

PRESENZA DI:
(INT.): INTERRUTTORE DI SGANCIO
(SEG.): SEGNALAZIONE DI STATO

NOTE GENERALI

1) PER TUTTI I LOCALI DEPOSITO IL CARICO D'INCENDIO SARA' LIMITATO A 30 kg/mq (PARI A 525MJ/mq)
2) PER I DEPOSITI DI SIMILI IN CUI E' INDICATA LA PRESENZA DELLO SPRINKLER IL CARICO D'INCENDIO PUO' ESSERE RADDOPPIATO
3) I LOCALI INDICATI COME "A DISPOSIZIONE" VENGONO LASCIATI AL GREZZO E PRIVI DI IMPIANTI (ANCHE RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI QUALI RILEVAZIONE, EVAC, ETC...)

COMPARTO	CB-01
TIPO	D1
AREA	727 m²

COMPARTO	CB-02
TIPO	D1
AREA	808 m²

COMPARTO	CB-03
TIPO	D1
AREA	726 m²

COMPARTO	CB-04
TIPO	D1
AREA	805 m²

COMPARTO	CB-05
TIPO	D1
AREA	722 m²

COMPARTO	CB-06
TIPO	D1
AREA	812 m²

COMPARTO	CB-07
TIPO	E
AREA	477 m²

COMPARTO	CB-08
TIPO	E
AREA	1412 m²

COMPARTO	CB-10
TIPO	E
AREA	241+408 m²

COMPARTO	CB-11
TIPO	E
AREA	241+410 m²

COMPARTO	CB-12
TIPO	E
AREA	240+409 m²

COMPARTO	CB-13
TIPO	D1
AREA	675 m²

COMPARTO	CB-14
TIPO	D1
AREA	723 m²

COMPARTO	CB-15
TIPO	C
AREA	891 m²

COMPARTO	CB-16
TIPO	D1
AREA	1725 m²

COMPARTO	CB-17
TIPO	E
AREA	383 m²

COMPARTO	CB-18
TIPO	E
AREA	1063 m²

COMPARTO	CB-19
TIPO	F
AREA	1299 m²

REGIONE PUGLIA - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI"ASL BAT"

Servizio di architettura e ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, coordinamento in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di esecuzione incluso studio clinico-gestionale, di redazione della relazione geologica, delle indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio e di tutte le prestazioni accessorie ed eventuali opzioni
"REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DEL NORD BARESE"
C.I.G. 9905298978 - C.U.P. C15F21001850001

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

manens

INTEGRATA/E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE — Prof. Ing. F. Ruggiero
PROJECT MANAGEMENT — Ing. A. Luperto
ARCHITETTURA — Arch. F. Bortolotti
IMPIANTI MECCANICI — Prof. Ing. M. Strada
IMPIANTI ELETTRICI — Ing. G. Finotti
ACUSTICA — Ing. A. Libero
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE — Arch. F. Bortolotti
ARCHEOLOGIA — Dott. L. Vallari
GEOLOGIA — Dott. A. Valmachino
BIM MANAGER — Ing. Onofrio Sanclio
ARCHITETTURA Co-progettazione — Ing. M. Smilderle
GEOTECNICA E STRUTTURE — Ing. M. Smilderle
PREVENZIONE INCENDI ✓ — Ing. M. Smilderle
DRAULICA, IDROGEOLOGIA E SISMICA — Ing. M. Smilderle
IMPATTO AMBIENTALE — Ing. M. Smilderle
ARCHITETTURA Co-progettazione — Arch. A. De Finedo
STUDIO CLINICO GESTIONALE — Ing. L. Algostino

COMMITTENTE

Regione Puglia - Azienda Sanitaria Locale - ASL BAT

Via Fornaci, 201 - 76123 Andria (BT)
P.IVA 06391740724 - C.F. 90062670725
sito istituzionale: www.sanita.puglia.it

DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Dimatteo

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
Ing. Antonio Farano

Fase: PFTE
Disciplina: PREVENZIONE INCENDI
Elaborato: PIANTA LIVELLO 0
Scala: 1:100 | Data: Marzo 2025 | Codice elaborato: PI-103_an_00
6194PFTEgPI103-00_an_pp00-G
Descrizione elaborato: CORPO OSPEDALE LAYOUT ANTINCENDIO

Rev.	Data:	Note:
00	03/2025	Prima emissione

✓=Elaborato di competenza del progettista indicato