

REGIONE PUGLIA - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI - "ASL BAT"

Servizio di architettura e ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, coordinamento in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di esecuzione incluso studio clinico-gestionale, di redazione della relazione geologica, delle indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio e di tutte le prestazioni accessorie ed eventuali opzioni
"REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DEL NORD BARESE"
C.I.G. 9805266978 - C.U.P. C15F21001850001

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ☒
Prof. Ing. F. Ruggiero

PROJECT MANAGEMENT ☒
Ing. A. Luperto

ARCHITETTURA ☒
Arch. P. Bortolami

IMPIANTI MECCANICI ☐
Prof. Ing. M. Strada

IMPIANTI ELETTRICI ☐
Ing. G. Finotti

ACUSTICA ☐
Arch. A. Lisiero

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ☐
Arch. P. Bortolami

ARCHEOLOGIA ☐
Dott. L. Valleri

GEOLOGIA ☐
Dott. A. Valmachino

BIM MANAGER ☐
Ing. Onofrio Sancilio

ARCHITETTURA Co-progettazione ☐
Ing. M. Smiderle

GEOTECNICA E STRUTTURE ☐
Ing. M. Smiderle

PREVENZIONE INCENDI ☐
Ing. M. Smiderle

IDRAULICA, IDROGEOLOGIA E SISMICA ☐
Ing. M. Smiderle

IMPATTO AMBIENTALE ☐
Ing. M. Smiderle

ARCHITETTURA Co-progettazione ☒
Arch. A. De Pineda

STUDIO CLINICO GESTIONALE ☐
Ing. L. Algostino



COMMITTENTE

Regione Puglia - Azienda Sanitaria Locale - ASL BAT

Via Fornaci, 201 - 76123 Andria (BT)
P.IVA 06391740724 - C.F. 90062670725
sito istituzionale: www.sanita.puglia.it

DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Dimatteo

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
Ing. Antonio Farano



Fase:

PFTE

Disciplina:

Progetto architettonico

Tipologia:

Elaborato descrittivo

Scala:

Data:

Codice elaborato:

Marzo 2025

A-RTC_01

Nome file:

6194PFTEdA0001-00_RTC-ra

CONSULENTI E SUBAPPALTATORI / SPECIALISTI

Descrizione elaborato:

Relazione di calcolo
Superfici, volumi e
rapporti aeroilluminanti

Rev.

Data:

Note:

00

Marzo 2025

Emissione CdS

Tabella RAI

SERVIZIO	CODICE STANZA	NOME STANZA	S. U.	RAI MIN.	RAI MIN. (m²)	SUP. ILLUMINANTE (m²)	SUP. VENTILANTE (m²)	VERIFICA RAI
AMBULATORI MATERNO - INFANTILE	AMO_01.01	Ambulatorio Ostetrico-ginecologico	21,98	1/8	2,75	6,50	3,42	Verificato
	AMO_01.02	Ambulatorio Ostetrico-ginecologico	21,98	1/8	2,75	6,50	3,42	Verificato
	AMO_01.03	Ambulatorio Pediatrico	21,98	1/8	2,75	6,50	3,42	Verificato
AREA SALUTE MENTALE	PSI_01.01	Camera PSI 1 PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	PSI_01.02	Camera PSI 1 PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	PSI_01.03	Camera PSI 1 PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	PSI_01.04	Camera PSI 1 PL	21,94	1/8	2,74	6,50	3,42	Verificato
	PSI_02.01	Camera PSI 2 PL	21,72	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	PSI_02.02	Camera PSI 2 PL	21,72	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	PSI_02.03	Camera PSI 2 PL	21,81	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	PSI_02.04	Camera PSI 2 PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	PSI_02.05	Camera PSI 2 PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	PSI_02.06	Camera PSI 2 PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	PSI_03.01	Ambulatorio	14	1/8	1,75	3,41	3,41	Verificato
	PSI_11.01	Lavoro Medici	14,15	1/8	1,77	3,76	3,76	Verificato
	PSI_14.01	Spazio ricreativo / Locale attività	22,04	1/8	2,76	6,50	3,42	Verificato
	PSI_17.01	Tisaneria / Cucinetta	15,18	1/8	1,90	1,95	1,95	Verificato
	PSI_19.01	Studio Medico	12,61	1/8	1,58	3,76	3,76	Verificato
	PSI_20.01	Locale Guardia notturna	11,08	1/8	1,39	6,50	3,42	Verificato
	PSI_21.01	Studio Medico	12,6	1/8	1,58	3,88	3,88	Verificato
	PSI_23.01	Locale Caposala	9,94	1/8	1,24	1,46	1,46	Verificato
	PSI_22.01	Area Soggiorno	17,26	1/8	2,16	11,88	6,00	Verificato
BLOCCO INTERVENTISTICO	BIN_05.01	Recovery Room	25,16	1/8	3,15	3,76	3,76	Verificato
	BIN_21.01	Studio Medico	12,6	1/8	1,58	3,88	3,88	Verificato
BLOCCO OPERATORIO	BOP_07.01	Recovery Room	57,43	1/8	7,18	16,07	7,52	Verificato
	BOP_27.01	Tisaneria / Cucinetta	15,52	1/8	1,94	5,64	5,64	Verificato
	BOP_30.01	Lavoro Medici	16,09	1/8	2,01	5,64	5,64	Verificato
	BOP_31.01	Studio Medico	12,66	1/8	1,58	3,76	3,76	Verificato
	BOP_32.01	Locale Caposala	10,35	1/8	1,29	5,64	5,64	Verificato
	PRE_02.01	Ambulatorio	18,7	1/8	2,34	2,82	2,82	Verificato
CENTRO PRELIEVI CENTRO TRASFUSIONALE	TRA_02.01	Postazione donatori	6,88	1/8	0,86	1,95	1,95	Verificato
	TRA_02.03	Postazione donatori	6,88	1/8	0,86	1,95	1,95	Verificato
	TRA_03.01	Ambulatorio	16,86	1/8	2,11	3,76	3,76	Verificato
	TRA_03.02	Ambulatorio	16,09	1/8	2,01	3,76	3,76	Verificato
	TRA_11.01	Dep. Sterile	9,84	1/40	0,25	3,76	3,76	Verificato
	TRA_15.01	Laboratorio immunoematologia	46,53	1/8	5,82	11,40	11,40	Verificato
	TRA_15.02	Laboratorio immunoematologia	37,31	1/8	4,66	7,52	7,52	Verificato
	CHA_02.01_06	Degenza Multipla - Poltrona	78,43	1/8	9,80	17,10	17,10	Verificato
CHIRURGIA AMBULATORIALE	CHA_04.01	Ambulatorio	15,15	1/8	1,89	2,82	2,82	Verificato
	CHA_18.01	Lavoro Medici	18,2	1/8	2,28	2,82	2,82	Verificato
	CHA_21.01	Tisaneria / Cucinetta	18,77	1/8	2,35	8,46	8,46	Verificato
	CUC_03.01	Cottura e prime colazioni	57,46	1/8	7,18	7,23	7,23	Verificato
	CUC_04.01_03	Preparazioni piatti	83,12	1/8	10,39	15,84	10,40	Verificato
CUCINA	CUC_05.01	Area confezionamento	78,56	1/8	9,82	15,15	12,43	Verificato
	CUC_11.01	Ufficio	11,36	1/8	1,42	10,26	5,64	Verificato
DEGENZE CHIRURGIA	DCB_01.01	Camera 1PL	18,68	1/8	2,34	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.02	Camera 1PL	21,93	1/8	2,74	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.03	Camera 1PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.04	Camera 1PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.05	Camera 1PL	21,37	1/8	2,67	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.06	Camera 1PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.07	Camera 1PL	21,73	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.08	Camera 1PL	18,68	1/8	2,34	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.09	Camera 1PL	21,92	1/8	2,74	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.10	Camera 1PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.11	Camera 1PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.12	Camera 1PL	21,37	1/8	2,67	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.13	Camera 1PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.14	Camera 1PL	21,73	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_01.15	Camera 1PL	21,81	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.01	Camera 2PL	21,81	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.02	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.03	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.04	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.05	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.06	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.07	Camera 2PL	21,78	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.08	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.09	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.10	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.11	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.12	Camera 2PL	21,81	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.13	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.14	Camera 2PL	21,73	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.15	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.16	Camera 2PL	21,71	1/8	2,71	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.17	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.18	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.19	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.20	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.21	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.22	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.23	Camera 2PL	21,78	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.24	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato

Tabella RAI

SERVIZIO	CODICE STANZA	NOME STANZA	S. U.	RAI MIN.	RAI MIN. (m²)	SUP. ILLUMINANTE (m²)	SUP. VENTILANTE (m²)	VERIFICA RAI
	DCB_02.25	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.26	Camera 2PL	21,81	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.27	Camera 2PL	21,72	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.28	Camera 2PL	21,75	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DCB_02.29	Camera 2PL	21,71	1/8	2,71	6,50	3,42	Verificato
	DCB_04.01	Ambulatorio	14,79	1/8	1,85	3,41	3,41	Verificato
	DCB_04.02	Ambulatorio	14,79	1/8	1,85	3,41	3,41	Verificato
	DCB_11.01	Lavoro Medici	19,63	1/8	2,45	3,76	3,76	Verificato
	DCB_11.02	Lavoro Medici	19,65	1/8	2,46	3,76	3,76	Verificato
	DCB_11.03	Lavoro Medici	19,63	1/8	2,45	3,76	3,76	Verificato
	DCB_11.04	Lavoro Medici	19,65	1/8	2,46	3,76	3,76	Verificato
	DCB_18.01	Tisaneria / Cucinetta	15,34	1/8	1,92	1,95	1,95	Verificato
	DCB_18.02	Tisaneria / Cucinetta	15,46	1/8	1,93	1,95	1,95	Verificato
	DCB_19.01	Sala Riunioni / Polifunzionale	14,98	1/8	1,87	1,95	1,95	Verificato
	DCB_19.02	Sala Riunioni / Polifunzionale	15,18	1/8	1,90	1,95	1,95	Verificato
	DCB_20.01	Studio Medico	14	1/8	1,75	3,41	3,41	Verificato
	DCB_20.02	Studio Medico	14	1/8	1,75	3,41	3,41	Verificato
	DCB_21.01	Locale Guardia notturna	11,39	1/8	1,42	6,50	3,42	Verificato
	DCB_21.02	Locale Guardia notturna	11,39	1/8	1,42	6,50	3,42	Verificato
	DCB_22.01	Studio Medico	15,22	1/8	1,90	1,94	1,94	Verificato
	DCB_22.02	Studio Medico	15,29	1/8	1,91	1,94	1,94	Verificato
	DCB_24.01	Locale Caposala	9,94	1/8	1,24	1,46	1,46	Verificato
	DCB_24.02	Locale Caposala	11,23	1/8	1,40	1,46	1,46	Verificato
	DCB_24.03	Locale Caposala	9,94	1/8	1,24	1,46	1,46	Verificato
	DCB_24.04	Locale Caposala	11,23	1/8	1,40	1,46	1,46	Verificato
	DCB_23.04	Area Soggiorno	19,3	1/8	2,41	11,88	6,00	Verificato
	DCB_23.03	Area Soggiorno	17,27	1/8	2,16	11,88	6,00	Verificato
	DCB_23.01	Area Soggiorno	19,3	1/8	2,41	11,88	6,00	Verificato
	DCB_23.02	Area Soggiorno	17,27	1/8	2,16	11,88	6,00	Verificato
DEGENZE MALATTIE INFETTIVE - OM	MAI_01.04	Camera 1PL	19,01	1/8	2,38	5,64	5,64	Verificato
	MAI_01.05	Camera 1PL	18,92	1/8	2,37	5,64	5,64	Verificato
	MAI_01.06	Camera 1PL	18,88	1/8	2,36	5,64	5,64	Verificato
	MAI_01.07	Camera 1PL	18,96	1/8	2,37	5,64	5,64	Verificato
	MAI_01.08	Camera 1PL	18,59	1/8	2,32	5,64	5,64	Verificato
	MAI_04.01	Ambulatorio	14,66	1/8	1,83	3,41	3,41	Verificato
	MAI_11.01	Lavoro Medici	25,52	1/8	3,19	5,64	5,64	Verificato
	MAI_18.01	Tisaneria / Cucinetta	14,21	1/8	1,78	1,95	1,95	Verificato
	MAI_19.01	Sala Riunioni / Polifunzionale	37,81	1/8	4,73	8,55	8,55	Verificato
	MAI_20.01	Studio Medico	12,66	1/8	1,58	3,76	3,76	Verificato
	MAI_22.01	Studio Medico	12,66	1/8	1,58	3,76	3,76	Verificato
	MAI_23.01	Area Soggiorno	32,92	1/8	4,12	5,64	5,64	Verificato
	MAI_24.01	Locale Caposala	11,11	1/8	1,39	1,46	1,46	Verificato
	MAI_02.01	Camera 2PL	18,92	1/8	2,37	6,50	3,42	Verificato
	MAI_02.02	Camera 2PL	18,88	1/8	2,36	6,50	3,42	Verificato
	MAI_02.03	Camera 2PL	18,92	1/8	2,37	6,50	3,42	Verificato
	MAI_02.04	Camera 2PL	18,88	1/8	2,36	6,50	3,42	Verificato
	MAI_02.05	Camera 2PL	18,92	1/8	2,37	6,50	3,42	Verificato
	MAI_02.06	Camera 2PL	18,88	1/8	2,36	6,50	3,42	Verificato
	MAI_02.07	Camera 2PL	18,96	1/8	2,37	6,50	3,42	Verificato
	MAI_02.08	Camera 2PL	18,83	1/8	2,35	6,50	3,42	Verificato
	MAI_01.01	Camera 1PL	19,01	1/8	2,38	6,50	3,42	Verificato
	MAI_01.02	Camera 1PL	18,58	1/8	2,32	6,50	3,42	Verificato
	MAI_01.03	Camera 1PL	18,92	1/8	2,37	6,50	3,42	Verificato
DEGENZE MEDICINA	DMB_01.01	Camera 1PL	19,96	1/8	2,50	6,50	3,42	Verificato
	DMB_01.02	Camera 1PL	21,75	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_01.03	Camera 1PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_01.04	Camera 1PL	21,94	1/8	2,74	6,50	3,42	Verificato
	DMB_01.05	Camera 1PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_01.08	Camera 1PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.01	Camera 2PL	21,73	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.02	Camera 2PL	21,81	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.03	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.04	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.05	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.06	Camera 2PL	21,81	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.07	Camera 2PL	21,76	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.09	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.10	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.11	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.12	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.13	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.14	Camera 2PL	21,81	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.15	Camera 2PL	21,72	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.16	Camera 2PL	21,64	1/8	2,71	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.17	Camera 2PL	21,83	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.18	Camera 2PL	21,73	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.19	Camera 2PL	21,81	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.20	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.21	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.22	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.24	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.26	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.28	Camera 2PL	21,83	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.30	Camera 2PL	21,64	1/8	2,71	6,50	3,42	Verificato

Tabella RAI

SERVIZIO	CODICE STANZA	NOME STANZA	S. U.	RAI MIN.	RAI MIN. (m²)	SUP. ILLUMINANTE (m²)	SUP. VENTILANTE (m²)	VERIFICA RAI
	DMB_02.31	Camera 2PL	21,83	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DMB_04.01	Ambulatorio	14,79	1/8	1,85	3,41	3,41	Verificato
	DMB_04.02	Ambulatorio	14,79	1/8	1,85	3,41	3,41	Verificato
	DMB_04.03	Ambulatorio	14	1/8	1,75	3,41	3,41	Verificato
	DMB_11.01	Lavoro Medici	19,65	1/8	2,46	3,76	3,76	Verificato
	DMB_11.02	Lavoro Medici	19,63	1/8	2,45	3,76	3,76	Verificato
	DMB_11.03	Lavoro Medici	19,63	1/8	2,45	7,52	7,52	Verificato
	DMB_11.04	Lavoro Medici	19,63	1/8	2,45	7,52	7,52	Verificato
	DMB_18.01	Tisaneria / Cucinetta	15,46	1/8	1,93	1,95	1,95	Verificato
	DMB_18.02	Tisaneria / Cucinetta	15,46	1/8	1,93	1,95	1,95	Verificato
	DMB_18.03	Tisaneria / Cucinetta	15,18	1/8	1,90	1,95	1,95	Verificato
	DMB_19.01	Sala Riunioni / Polifunzionale	15,09	1/8	1,89	1,94	1,94	Verificato
	DMB_19.02	Sala Riunioni / Polifunzionale	15,45	1/8	1,93	1,95	1,95	Verificato
	DMB_20.01	Studio Medico	14	1/8	1,75	3,41	3,41	Verificato
	DMB_21.01	Locale Guardia notturna	11,08	1/8	1,39	6,50	3,42	Verificato
	DMB_22.01	Studio Medico	14,83	1/8	1,85	1,94	1,94	Verificato
	DMB_24.01	Locale Caposala	11,23	1/8	1,40	1,46	1,46	Verificato
	DMB_24.02	Locale Caposala	9,94	1/8	1,24	1,46	1,46	Verificato
	DMB_24.03	Locale Caposala	11,23	1/8	1,40	1,46	1,46	Verificato
	DMB_24.04	Locale Caposala	9,94	1/8	1,24	1,46	1,46	Verificato
	DMB_01.07	Camera 1PL	21,75	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_01.06	Camera 1PL	18,9	1/8	2,36	6,50	3,42	Verificato
	DMB_02.08	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMB_23.03	Area Soggiorno	19,28	1/8	2,41	11,88	6,00	Verificato
	DMB_23.02	Area Soggiorno	17,27	1/8	2,16	11,88	6,00	Verificato
	DMB_23.04	Area Soggiorno	17,26	1/8	2,16	11,88	6,00	Verificato
	DMB_23.01	Area Soggiorno	19,28	1/8	2,41	11,88	6,00	Verificato
ENDOSCOPIA	END_02.01	Ambulatorio	14,24	1/8	1,78	2,82	2,82	Verificato
	END_09.01	Dep. Pulito	9,53	1/40	0,24	2,82	2,82	Verificato
	END_17.01	Tisaneria / Cucinetta	15,44	1/8	1,93	2,82	2,82	Verificato
	END_18.01	Studio Medico	11,34	1/8	1,42	2,82	2,82	Verificato
	END_19.01	Studio Medico	13,1	1/8	1,64	2,82	2,82	Verificato
FARMACIA	END_20.01	Ufficio / Refertazione	11,34	1/8	1,42	2,82	2,82	Verificato
	FAR_07.01	Ufficio	11,64	1/8	1,46	1,95	1,95	Verificato
	FAR_07.02	Ufficio	11,32	1/8	1,42	1,46	1,46	Verificato
	FAR_07.03	Ufficio	11,32	1/8	1,42	1,46	1,46	Verificato
	FAR_07.04	Ufficio	11,64	1/8	1,46	1,95	1,95	Verificato
	FAR_08.01	Area movimentazione farmaci	57,67	1/40	1,44	3,60	3,60	Verificato
	FAR_04.01	Preparazioni - Farmacia	35,43	1/8	4,43	5,10	5,10	Verificato
	FAR_01.03	Magazzino	41,93	1/40	1,05	5,10	2,55	Verificato
	FAR_01.01	Magazzino	45,02	1/40	1,13	5,10	2,55	Verificato
	FAR_09.01	Area a disposizione per futuro ampliamento	33,32	1/40	0,83	2,55	1,28	Verificato
HOUSE KEEPING	HKP_01.01	Magazzino	8,86	1/40	0,22	1,80	1,80	Verificato
	HKP_03.01	Ufficio	9,85	1/8	1,23	1,95	1,95	Verificato
	HKP_04.01	Raccolta sporco	35,75	1/40	0,89	1,80	1,80	Verificato
	HKP_01.03	Magazzino	30,96	1/40	0,77	2,55	1,28	Verificato
	HKP_01.02	Magazzino	27,88	1/40	0,70	2,55	1,28	Verificato
	HKP_01.04	Magazzino	30,95	1/40	0,77	2,55	1,28	Verificato
LABORATORIO ANALISI	LAB_08.01	Tisaneria / Cucinetta	12,87	1/8	1,61	1,95	1,95	Verificato
	LAB_11.01	Laboratorio Microbiologia	29,77	1/8	3,72	3,76	3,76	Verificato
	LAB_11.02	Laboratorio Microbiologia	29,98	1/8	3,75	3,76	3,76	Verificato
	LAB_12.01	Locale Guardia notturna	15,54	1/8	1,94	1,95	1,95	Verificato
	LAB_13.01	Laboratorio BLS 3	17,65	1/8	2,21	3,76	3,76	Verificato
MAGAZZINO E DEPOSITI	MAG_01.01	Magazzino	29,87	1/40	0,75	1,95	1,95	Verificato
	MAG_01.02	Magazzino	23,56	1/40	0,59	1,95	1,95	Verificato
	MAG_01.03	Magazzino	23,2	1/40	0,58	1,95	1,95	Verificato
	MAG_01.04	Magazzino	30,46	1/40	0,76	1,95	1,95	Verificato
	MAG_01.16	Magazzino	39,48	1/40	0,99	1,95	1,95	Verificato
	MAG_01.17	Magazzino	38,85	1/40	0,97	1,95	1,95	Verificato
	MAG_01.05	Magazzino	29,42	1/40	0,74	2,55	1,28	Verificato
	MAG_01.13	Magazzino	29,42	1/40	0,74	2,55	1,28	Verificato
	MAG_01.06	Magazzino	29,06	1/40	0,73	2,55	1,28	Verificato
	MAG_01.07	Magazzino	29,44	1/40	0,74	2,55	1,28	Verificato
	MAG_01.12	Magazzino	29,42	1/40	0,74	2,55	1,28	Verificato
	MAG_01.08	Magazzino	29,42	1/40	0,74	2,55	1,28	Verificato
	MAG_01.09	Magazzino	29,42	1/40	0,74	2,55	1,28	Verificato
	MAG_01.10	Magazzino	29,42	1/40	0,74	2,55	1,28	Verificato
	MAG_01.11	Magazzino	28,97	1/40	0,72	2,55	1,28	Verificato
MENZA	MAG_01.18	Magazzino	29,59	1/40	0,74	2,55	1,28	Verificato
	MAG_01.14	Magazzino	28,3	1/40	0,71	2,55	1,28	Verificato
	MAG_01.15	Magazzino	28,56	1/40	0,71	2,55	1,28	Verificato
	MEN_01.01	Area consumazioni - mensa (1NONO p)	138,69	1/8	17,34	36,00	22,32	Verificato
	MEN_03.01	Area bevande - mensa	28,37	1/8	3,55	17,10	10,26	Verificato
MORGUE	MOR_06.01	Ufficio	17,06	1/8	2,13	2,55	2,55	Verificato
NEONATOLOGIA	NEO_15.01	Lavoro Medici	14	1/8	1,75	3,41	3,41	Verificato
	NEO_17.01	Studio Medico	12,61	1/8	1,58	3,76	3,76	Verificato
	NEO_18.01	Locale Caposala	11,81	1/8	1,48	3,41	3,41	Verificato
OFFICINE - ING. CLINICA	OFF_03.01	Ufficio	18,34	1/8	2,29	3,41	3,41	Verificato
	OFF_03.02	Ufficio	18,34	1/8	2,29	3,41	3,41	Verificato
	OFF_02.01	Magazzino	30,96	1/40	0,77	2,55	1,28	Verificato
	OFF_05.01	Deposito	27,88	1/40	0,70	2,55	1,28	Verificato
	OFF_06.01	Area a disposizione per futuro ampliamento	125,88	1/40	3,15	10,20	5,10	Verificato
	OFF_01.01	Locale Manutenzione	14,19	1/40	0,35	2,55	1,28	Verificato
OSTETRICIA E GINECOLOGIA + NIDO	DMO_01.01	Camera 1PL	21,28	1/8	2,66	6,50	3,42	Verificato

Tabella RAI

SERVIZIO	CODICE STANZA	NOME STANZA	S. U.	RAI MIN.	RAI MIN. (m²)	SUP. ILLUMINANTE (m²)	SUP. VENTILANTE (m²)	VERIFICA RAI
	DMO_01.02	Camera 1PL	18,68	1/8	2,34	6,50	3,42	Verificato
	DMO_01.03	Camera 1PL	21,92	1/8	2,74	6,50	3,42	Verificato
	DMO_02.01	Camera 2PL	21,81	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DMO_02.02	Camera 2PL	21,72	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMO_02.03	Camera 2PL	21,81	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DMO_02.04	Camera 2PL	21,72	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMO_02.05	Camera 2PL	21,81	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DMO_02.06	Camera 2PL	21,72	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMO_02.07	Camera 2PL	21,81	1/8	2,73	6,50	3,42	Verificato
	DMO_02.08	Camera 2PL	21,72	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMO_03.01	Ambulatorio	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMO_15.01	Lavoro Medici	21,32	1/8	2,67	3,76	3,76	Verificato
	DMO_17.01	Nido - Culle	39,14	1/8	4,89	7,92	5,20	Verificato
	DMO_19.01	Tisaneria / Cucinetta	11,24	1/8	1,41	1,46	1,46	Verificato
	DMO_21.01	Studio Medico	12,66	1/8	1,58	3,76	3,76	Verificato
	DMO_22.01	Locale Guardia notturna	11,39	1/8	1,42	6,50	3,42	Verificato
	DMO_23.01	Studio Medico	12,66	1/8	1,58	3,76	3,76	Verificato
	DMO_25.01	Locale Caposala	9,25	1/8	1,16	1,46	1,46	Verificato
	DMO_24.01	Area Soggiorno	23,6	1/8	2,95	11,88	6,00	Verificato
PEDIATRIA	DMP_01.01	Camera 1PL	18,9	1/8	2,36	6,50	3,42	Verificato
	DMP_01.02	Camera 1PL	21,75	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMP_01.03	Camera 1PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMP_01.04	Camera 1PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMP_01.05	Camera 1PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMP_02.01	Camera 2PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMP_02.02	Camera 2PL	21,78	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	DMP_03.01	Spazio ricreativo	27,3	1/8	3,41	6,50	3,42	Verificato
	DMP_05.01	Ambulatorio	14,79	1/8	1,85	3,41	3,41	Verificato
	DMP_15.01	Lavoro Medici	19,63	1/8	2,45	3,76	3,76	Verificato
	DMP_17.01	Tisaneria / Cucinetta	15,46	1/8	1,93	1,95	1,95	Verificato
	DMP_18.01	Sala Riunioni / Polifunzionale	15,09	1/8	1,89	1,94	1,94	Verificato
	DMP_19.01	Studio Medico	12,64	1/8	1,58	5,64	5,64	Verificato
	DMP_20.01	Locale Guardia notturna	11,48	1/8	1,44	6,50	3,42	Verificato
	DMP_21.01	Studio Medico	13,27	1/8	1,66	3,76	3,76	Verificato
	DMP_23.01	Locale Caposala	11,23	1/8	1,40	1,46	1,46	Verificato
	DMP_22.01	Area Soggiorno	19,3	1/8	2,41	11,88	6,00	Verificato
POLIAMBULATORIO	POL_01.01	Ambulatorio	19,18	1/8	2,40	2,91	2,91	Verificato
	POL_01.02	Ambulatorio	16,25	1/8	2,03	2,82	2,82	Verificato
	POL_01.03	Ambulatorio	16,25	1/8	2,03	2,82	2,82	Verificato
	POL_01.04	Ambulatorio	16,2	1/8	2,03	2,82	2,82	Verificato
	POL_01.05	Ambulatorio	16,25	1/8	2,03	2,82	2,82	Verificato
	POL_01.06	Ambulatorio	16,19	1/8	2,02	2,91	2,91	Verificato
	POL_01.07	Ambulatorio	16,25	1/8	2,03	2,82	2,82	Verificato
	POL_01.08	Ambulatorio	18,44	1/8	2,31	2,82	2,82	Verificato
	POL_01.09	Ambulatorio	15,46	1/8	1,93	1,95	1,95	Verificato
	POL_01.10	Ambulatorio	15,38	1/8	1,92	1,95	1,95	Verificato
	POL_01.11	Ambulatorio	15,51	1/8	1,94	2,91	2,91	Verificato
	POL_01.12	Ambulatorio	15,38	1/8	1,92	1,95	1,95	Verificato
	POL_01.13	Ambulatorio	15,45	1/8	1,93	1,95	1,95	Verificato
	POL_01.14	Ambulatorio	16,21	1/8	2,03	2,82	2,82	Verificato
	POL_01.15	Ambulatorio	16,21	1/8	2,03	2,82	2,82	Verificato
	POL_01.16	Ambulatorio	16,16	1/8	2,02	2,82	2,82	Verificato
	POL_01.17	Ambulatorio	16,21	1/8	2,03	2,82	2,82	Verificato
	POL_01.18	Ambulatorio	16,14	1/8	2,02	2,91	2,91	Verificato
	POL_01.19	Ambulatorio	16,21	1/8	2,03	2,82	2,82	Verificato
	POL_01.20	Ambulatorio	17,21	1/8	2,15	2,82	2,82	Verificato
	POL_07.01	Locale Pulizie	6,91	1/8	0,86	3,76	3,76	Verificato
	POL_12.01	Tisaneria / Cucinetta	17,31	1/8	2,16	3,76	3,76	Verificato
POST-ACUTI	PAC_04.01	Ambulatorio	13,89	1/8	1,74	3,41	3,41	Verificato
	PAC_11.01	Lavoro Medici	12,82	1/8	1,60	3,76	3,76	Verificato
	PAC_22.01	Locale Caposala	10,82	1/8	1,35	1,46	1,46	Verificato
	PAC_01.02	Camera 1PL	21,75	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	PAC_21.01	Area Soggiorno	21,46	1/8	2,68	6,50	3,42	Verificato
	PAC_01.01	Camera 1PL	21,74	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	PAC_02.02	Camera 2PL	21,79	1/8	2,72	6,50	3,42	Verificato
	PAC_02.01	Camera 2PL	22,01	1/8	2,75	6,50	3,42	Verificato
	PAC_19.01	Locale Guardia notturna	9,12	1/8	1,14	6,50	3,42	Verificato
PRONTO SOCCORSO	DEA_06.01	Camera OBI	10,69	1/8	1,34	6,50	3,42	Verificato
	DEA_06.03	Camera OBI	10,73	1/8	1,34	6,50	3,42	Verificato
	DEA_06.05	Camera OBI	10,68	1/8	1,34	6,50	3,42	Verificato
	DEA_06.07	Camera OBI	10,73	1/8	1,34	6,50	3,42	Verificato
	DEA_06.09	Camera OBI	10,69	1/8	1,34	6,50	3,42	Verificato
	DEA_20.01	Dep. Presidi	32,13	1/40	0,80	5,64	5,64	Verificato
	DEA_31.01	Lavoro Medici	19,6	1/8	2,45	3,76	3,76	Verificato
	DEA_33.01	Tisaneria / Cucinetta	12,01	1/8	1,50	2,82	2,82	Verificato
	DEA_35.01	Studio Medico	12,66	1/8	1,58	3,76	3,76	Verificato
	DEA_36.01	Locale Guardia notturna	10,75	1/8	1,34	6,50	3,42	Verificato
	DEA_37.01	Studio Medico	12,51	1/8	1,56	3,76	3,76	Verificato
	DEA_39.01	Locale Polizia	15,59	1/8	1,95	5,64	5,64	Verificato
	DEA_39.02	Locale Polizia	13,04	1/8	1,63	5,64	5,64	Verificato
	DEA_46.04	Deposito addizionale	10,15	1/40	0,25	5,64	5,64	Verificato
PUNTO NASCITA	PNA_18.01	Lavoro Medici	12,34	1/8	1,54	5,64	5,64	Verificato
	PNA_21.01	Tisaneria / Cucinetta	11,2	1/8	1,40	1,46	1,46	Verificato
	PNA_22.01	Locale Caposala	9,76	1/8	1,22	1,46	1,46	Verificato

Tabella RAI

SERVIZIO	CODICE STANZA	NOME STANZA	S. U.	RAI MIN.	RAI MIN. (m²)	SUP. ILLUMINANTE (m²)	SUP. VENTILANTE (m²)	VERIFICA RAI
RADIOLOGIA	DPI_02.01	Sala Ecografia	15,57	1/8	1,95	1,95	1,95	Verificato
	DPI_02.02	Sala Ecografia	15,57	1/8	1,95	1,95	1,95	Verificato
	DPI_03.01	Sala Mammografia	15,46	1/8	1,93	1,95	1,95	Verificato
	DPI_03.02	Sala Mammografia	15,57	1/8	1,95	1,95	1,95	Verificato
	DPI_19.01	Dep. Attrezzature	8,9	1/40	0,22	3,76	3,76	Verificato
	DPI_25.01	Tisaneria / Cucinetta	12,92	1/8	1,62	3,76	3,76	Verificato
	DPI_26.01	Sala Riunioni / Polifunzionale	20,84	1/8	2,61	3,76	3,76	Verificato
	DPI_27.01	Studio Medico	11,94	1/8	1,49	3,76	3,76	Verificato
	DPI_28.01	Locale Guardia notturna	13,75	1/8	1,72	3,76	3,76	Verificato
	DPI_29.01	Studio Medico	11,1	1/8	1,39	3,76	3,76	Verificato
	DPI_31.01	Ufficio / Refertazione	11,1	1/8	1,39	3,76	3,76	Verificato
	DPI_31.02	Ufficio / Refertazione	12,74	1/8	1,59	3,76	3,76	Verificato
	DPI_31.03	Ufficio / Refertazione	12,74	1/8	1,59	3,76	3,76	Verificato
	DPI_31.04	Ufficio / Refertazione	12,52	1/8	1,57	3,76	3,76	Verificato
SERVIZI GENERALI	GEN_07.01	Area gestione Emergenze	46,88	1/8	5,86	6,60	6,60	Verificato
SERVIZI UTENTI	UTE_01.01	CUP - Servizi utenti	38,57	1/8	4,82	7,92	5,20	Verificato
SPOGLIATOI	SPO_06.01	Area a disposizione per futuro ampliamento	95,83	1/40	2,40	3,90	3,90	Verificato
	SPO_03.04	Spogliatoio	51,95	1/30	1,73	5,10	5,10	Verificato
	SPO_04.04	Spogliatoio - Docce e Servizi	34,83	1/30	1,16	2,55	2,55	Verificato
	SPO_03.03	Spogliatoio	53,46	1/30	1,78	5,10	5,10	Verificato
	SPO_04.03	Spogliatoio - Docce e Servizi	34,83	1/30	1,16	2,55	2,55	Verificato
	SPO_03.02	Spogliatoio	51,95	1/30	1,73	5,10	5,10	Verificato
	SPO_04.02	Spogliatoio - Docce e Servizi	34,83	1/30	1,16	2,55	2,55	Verificato
	SPO_03.01	Spogliatoio	53,46	1/30	1,78	5,10	5,10	Verificato
	SPO_04.01	Spogliatoio - Docce e Servizi	34,83	1/30	1,16	2,55	2,55	Verificato
	SPO_06.03	Area a disposizione per futuro ampliamento	33,32	1/40	0,83	2,55	1,28	Verificato
	SPO_06.05	Area a disposizione per futuro ampliamento	33,32	1/40	0,83	2,55	1,28	Verificato
TERAPIA INTENSIVA AREA 1	UTI_19.01	Tisaneria / Cucinetta	21,13	1/8	2,64	5,64	5,64	Verificato
	UTI_20.01	Sala Riunioni / Polifunzionale	21,3	1/8	2,66	5,64	5,64	Verificato
	UTI_23.01	Studio Medico	21,41	1/8	2,68	5,64	5,64	Verificato
	UTI_24.01	Locale Caposala	15,42	1/8	1,93	3,41	3,41	Verificato
	UTI_24.02	Locale Caposala	16,21	1/8	2,03	3,41	3,41	Verificato
	UTI_26.03	Deposito addizionale	8,88	1/40	0,22	3,41	3,41	Verificato
	UTI_26.04	Deposito addizionale	9,33	1/40	0,23	3,41	3,41	Verificato
	UTI_16.01	Lavoro Medici	16,12	1/8	2,02	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.01	Box - Terapia Intensiva	17,68	1/8	2,21	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.02	Box - Terapia Intensiva	18,03	1/8	2,25	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.03	Box - Terapia Intensiva	18,03	1/8	2,25	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.04	Box - Terapia Intensiva	18,03	1/8	2,25	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.05	Box - Terapia Intensiva	18,03	1/8	2,25	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.06	Box - Terapia Intensiva	18,03	1/8	2,25	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.08	Box - Terapia Intensiva	17,68	1/8	2,21	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.09	Box - Terapia Intensiva	18,03	1/8	2,25	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.10	Box - Terapia Intensiva	18,03	1/8	2,25	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.11	Box - Terapia Intensiva	18,03	1/8	2,25	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.12	Box - Terapia Intensiva	18,03	1/8	2,25	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.13	Box - Terapia Intensiva	18,03	1/8	2,25	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.14	Box - Terapia Intensiva	17,69	1/8	2,21	3,83	2,78	Verificato
	UTI_22.01	Locale Guardia notturna	11,48	1/8	1,44	3,83	2,78	Verificato
	UTI_01.07	Box - Terapia Intensiva	17,69	1/8	2,21	3,83	2,78	Verificato
UFFICI AMMINISTRATIVI	SAM_01.01	Ufficio	18,38	1/8	2,30	3,76	3,76	Verificato
	SAM_01.02	Ufficio	18,33	1/8	2,29	3,76	3,76	Verificato
	SAM_01.03	Ufficio	15,1	1/8	1,89	3,76	3,76	Verificato
	SAM_01.04	Ufficio	16,25	1/8	2,03	3,76	3,76	Verificato
	SAM_01.05	Ufficio	16,19	1/8	2,02	3,88	3,88	Verificato
	SAM_01.06	Ufficio	16,25	1/8	2,03	3,76	3,76	Verificato
	SAM_01.07	Ufficio	17,35	1/8	2,17	3,76	3,76	Verificato
	SAM_01.08	Ufficio	15,1	1/8	1,89	3,76	3,76	Verificato
	SAM_01.09	Ufficio	16,25	1/8	2,03	3,76	3,76	Verificato
	SAM_01.10	Ufficio	16,19	1/8	2,02	3,88	3,88	Verificato
	SAM_01.11	Ufficio	16,25	1/8	2,03	3,76	3,76	Verificato
	SAM_03.01	Sala Riunioni / Polifunzionale	20,43	1/8	2,55	3,76	3,76	Verificato
	SAM_04.01	Tisaneria / Cucinetta	20,48	1/8	2,56	3,76	3,76	Verificato
UFFICI E STUDI MEDICI	SME_01.01	Studio Medico	59,85	1/8	7,48	8,55	8,55	Verificato
	SME_01.02	Studio Medico	13,7	1/8	1,71	1,95	1,95	Verificato
	SME_01.03	Studio Medico	12,64	1/8	1,58	1,95	1,95	Verificato
	SME_01.04	Studio Medico	12,58	1/8	1,57	1,94	1,94	Verificato
	SME_01.05	Studio Medico	12,64	1/8	1,58	1,95	1,95	Verificato
	SME_01.06	Studio Medico	13,75	1/8	1,72	1,95	1,95	Verificato
	SME_01.07	Studio Medico	28,96	1/8	3,62	3,99	3,99	Verificato
	SME_01.08	Studio Medico	12,6	1/8	1,58	2,91	2,91	Verificato
	SME_01.09	Studio Medico	12,66	1/8	1,58	2,82	2,82	Verificato
	SME_01.10	Studio Medico	12,66	1/8	1,58	2,82	2,82	Verificato
	SME_01.11	Studio Medico	12,61	1/8	1,58	2,82	2,82	Verificato
	SME_01.12	Studio Medico	12,66	1/8	1,58	2,82	2,82	Verificato
	SME_01.13	Studio Medico	12,6	1/8	1,58	2,91	2,91	Verificato
	SME_01.14	Studio Medico	12,66	1/8	1,58	2,82	2,82	Verificato
	SME_01.15	Studio Medico	12,66	1/8	1,58	2,82	2,82	Verificato
	SME_01.16	Studio Medico	12,61	1/8	1,58	2,82	2,82	Verificato
	SME_01.17	Studio Medico	12,64	1/8	1,58	2,82	2,82	Verificato
	SME_01.18	Studio Medico	13,14	1/8	1,64	5,64	5,64	Verificato
	SME_01.19	Studio Medico	12,64	1/8	1,58	5,64	5,64	Verificato
	SME_01.20	Studio Medico	12,58	1/8	1,57	2,91	2,91	Verificato
	SME_01.21	Studio Medico	12,64	1/8	1,58	5,64	5,64	Verificato

Tabella RAI

SERVIZIO	CODICE STANZA	NOME STANZA	S. U.	RAI MIN.	RAI MIN. (m²)	SUP. ILLUMINANTE (m²)	SUP. VENTILANTE (m²)	VERIFICA RAI
	SME_01.22	Studio Medico	12,59	1/8	1,57	5,64	5,64	Verificato
	SME_01.23	Studio Medico	12,64	1/8	1,58	5,64	5,64	Verificato
	SME_01.24	Studio Medico	14,44	1/8	1,81	2,82	2,82	Verificato
	SME_02.01	Studio Medico / Telemedicina	29,91	1/8	3,74	3,99	3,99	Verificato
	SME_04.01	Sala Riunioni / Polifunzionale	34,97	1/8	4,37	7,98	7,98	Verificato
	SME_05.01	Tisaneria / Cucinetta	27,08	1/8	3,39	3,76	3,76	Verificato